

АКТ ПРОГРІВАННЯ ОСНОВИ З ПІДГРІВОМ ПІДЛОГИ

ЗАПОВНЮЄ ІНВЕТОР (ІНСПЕКТОР БУДІВЕЛЬНОГО НАГЛЯДУ)
– для одного приміщення: (напр. вітальня, кухня, тощо)

Тип інвестиції:

а) квартира б) приватний будинок в) інший об'єкт

Адреса:

ДЕНЬ	ВСТАНОВИТИ НА ТЕМП.	ПРИМІТКИ	ДАТА	ПІДПИС
1.	20°C			
2.	30°C			
3.	40°C			
4.	50°C			
5.	50°C			
6.	50°C			
7.	50°C			
8.	50°C			
9.	50°C			
10.	50°C <small>(бо максимальна температура роботи системи)</small>			
11.	50°C			
12.	50°C			
13.	50°C			
14.	50°C			
15.	50°C			
16.	40°C			
17.	30°C			
18.	20°C			
19.	Вимкнуті систему	Замірювання вологості		
20.				
21.				
22.				
23.				
24.	20°C			
25.	30°C			
26.	40°C			
27.	50°C			
28.	40°C			
29.	30°C			
30.	20°C			

.....
Дата і підпис робітника-укладальника.
Печатка фірми, яка відповідає за монтаж.

.....
Дата і розбірливий підпис Інвестора
(Інспектора нагляду)

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ІНВЕТОРА:

Компанія Barlinek S.A. не несе відповідальності за монтаж, виконаний невідповідно до Інструкції укладання.
Додаткова інформація про гарантію розміщена на сайті: www.barlinek.com.pl
BARLINEK S.A. 25-323 Кельце, ал. Солідарності 36, тел. +(48) 41 333 11 11 / факс +(48) 41 333 00 00
e-mail: biuro@barlinek.com.pl

* Заповнити у разі укладання підлоги, обробленої оліфою з УФ-фільтром.
У пунктах вибору, слід зазначити належну відповідь.
Акт, нерозбірливо заповнений, є недійсним.
Фальсифікація акту загрожуватиме негайним розривом договору про співпрацю.

Документ в 3 екземплярах: 1 для інвестора, 1 для укладальника, 1 для висилки укладальником в Barlinek S.A.